

Расчетный счет № BY10BLBB30120100082152001006 в ГОПЕРУ ОАО «Белинвестбанк» г. Минска, код 739
БИК (ф-т IBAN) BLBBBY2X

16.12.2019г. № 762
На № 265 от 03.12.2019г.

Генеральному директору
ООО «ТехноСерв Иркутск»
Облизанову Д. П.

В ответ на Ваш запрос №265-1 от 03.12.2019г. сообщаем, что теплосчетчики ТЭМ-104 (ТЭМ-104М), производства СООО «АРВАС», зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений Российской Федерации (регистрационный № 26998-19, свидетельство об утверждении типа средств измерений ОС.С.32.999.А № 74643).

В составе теплосчетчиков ТЭМ-104 (ТЭМ-104М) допускается использование измерительных преобразователей расхода (расходомеров) различного типа действия с нормированным частотно-импульсным выходным сигналом, внесенных в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации.

В ответ на Ваш запрос №265-2 от 03.12.2019г. сообщаем, что при монтаже электрических цепей следует руководствоваться разделом 7.2 «Монтаж электрических цепей» инструкции по монтажу «АРВС.746967.039.000ИМ» с возможностью использовать кабели других марок с аналогичными характеристиками.

Применение кабеля ES-2S-022 (CQR 2x0,22, экран) допускается в линиях связи «электроды ППР».

Директор



А. Н. Иванькин

Пекар +375 17 517 17 47